

お客様各位

2022年5月11日
東光東芝メーターシステムズ株式会社
営業部営業第三グループ

計器用高圧変流器のご使用状況ご確認のお願い（注意喚起）

拝啓 貴社益々ご清栄のことお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて首記の件、当社製計器用高圧変流器におきましては、2018年4月の機種変更に伴い製品の用途が下記の通り変更され、過電流継電器を接続して使用することができなくなっていますが、このたび過電流継電器を接続して使用されている事例が確認されましたので、注意喚起のためお知らせいたします。

■機種と用途

形名	用途
CT-40K 形(旧機種)	一般計器用・ 継電器用
CT-25KB 形(新機種)	一般計器用

新機種 CT-25KB 形には過電流定数の仕様はございません。過電流継電器を接続して使用されている場合には、お客様設備の故障につながる恐れもございますので、速やかに過電流継電器対応の変流器へ交換頂くことを推奨いたします。

本製品の用途・仕様の変更内容につきましては、当社ホームページに『計器用高圧変流器モデルチェンジのお知らせ』を掲載しておりますので、詳細につきましてはそちらをご確認下さいますようお願い申し上げます。

■2018年4月23日 計器用高圧変流器モデルチェンジのお知らせ

http://www.t2ms.co.jp/pdf/t2ms_newsrelease_180423_03.pdf

敬具